令和５年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の名称				輪之内町上水道												回数
採水地点				大薮コミュニティ防災センター	福東コミュニティ防災センター	福東コミュニティ防災センター	仁木コミュニティ防災センター	輪之内町役場給水栓	大薮コミュニティ防災センター	福東コミュニティ防災センター	仁木コミュニティ防災センター	仁木コミュニティ防災センター	大薮コミュニティ防災センター	大薮コミュニティ防災センター	福東コミュニティ防災センター	
採水年月日				R5.4.11	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.3	R5.8.8	R5.9.7	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.5	R6.3.7	
水温（℃）				17.0	20.0	21.0	26.0	25.0	28.0	25.0	20.0	12.0	9.0	11.0	7.0	12
遊離残留塩素（mg/L）				0.20	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	12
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果												－
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	1
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	0.2	－	－	0.1	－	－	0.2	－	－	0.1	－	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	4
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	4
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	1
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12
47	pH値	―	5.8～8.6	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	12
48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―