令和4年度水質検査結果について（追加検査）

河川水や井戸水から発がん性が疑われる有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）が検出された問題で、輪之内町では地下水の安全確認のため、水質検査を実施しました。
検査結果は下の表とおり、国の目標値を下回っておりますのでご安心ください。

調査対象物質：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）
水質検査結果
採水日時：令和5年3月2日

採水場所	測定結果	目標値（暫定）
第1水源地　1号井戸　原水	0.000005mg/L 未満	0.00005mg/L 以下
旧水源地　2号井戸　原水	0.000005mg/L 未満	0.00005mg/L 以下
第2水源地　3号井戸　原水	0.000005mg/L 未満	0.00005mg/L 以下

●問合せ先●建設課　TEL　0584－69－3137